

Słubice, dnia 16 marca 2023 r.

Zamawiający:
Gmina Słubice
Ul. Płocka 32
09-533 Słubice
NIP 774-321-06-26

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Zaprojektowane słupy w pomieszczeniu nr 16 na rysunku konstrukcyjnym oznaczone jako S7, na rysunku architektonicznym oznaczone jako S1, mają wymiary 24x24. Czy nie są one zbyt wąskie do montażu bram garażowych? Wg opinii jaką otrzymaliśmy od producenta bram, powinny one mieć wymiar co najmniej 50x50, aby był możliwość zamontowania mechanizmów. Czy nie jest to błąd konstrukcyjny?

Odp. Proponowane rozwiązanie słupów jest poprawne. Na rynku dostępne są rozwiązania umożliwiające montaż bram wskazanych w dokumentacji. W sytuacji, gdy Wykonawca chce zrealizować to rozwiązanie inaczej, na etapie realizacji zamówienia ma prawo wystąpić do Zamawiającego z propozycją zmian wraz ze stosowną procedurą prawną.

- 2) Co w przypadku kiedy zaprojektowane przeszklenia w bramach spowodują, że nie osiągną one wymaganej normy cieplnej?

Odp. Przeszklenia w bramach powinny spełniać normy cieplne- na rynku dostępne są rozwiązania spełniające wymogi. W pomieszczeniach garażowych przewidywana temperatura to +8°C.

Jednocześnie informuję, że udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.