

Słubice, dnia 17 marca 2023 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Słubice**  
**Ul. Płocka 32**  
**09-533 Słubice**  
**NIP 774-321-06-26**

### **Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ**

#### **Dotyczy: Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) „Proszę o określenie wymagań technicznych takich jak: kolorystyka, materiał, wyposażenie, odporność ogniowa i właściwości cieplne dla stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej, drzwiowej wewnętrznej oraz bram garażowych”

Odp. Informacje dotyczące warunków pożarowych jakim powinien odpowiadać budynek oraz jego wyposażenie znajdują się w punkcie 8 Opisu Projektu zagospodarowania terenu oraz odnoszących się przepisach szczegółowych.

Stolarkę okienną i drzwiową – zewnętrzna i wewnętrzna należy szacować na podstawie rysunków rzutów – gdzie również oznaczono wymogi pożarowe i minimalne szerokości przejścia po ich otwarciu.

Drzwi zewnętrzne – materiał aluminium, kolor np. RAL 7016

Okna – materiał PCV, kolor np. RAL 7016

Drzwi wewnętrzne – materiał np. płyty wiórowe, MDF i HDF, kolor np. ciemny - drewnopodobny

Bramy garażowe otwierane automatycznie, blokujące przy napotkaniu przeszkody przy zamykaniu wraz z możliwością otwierania ręcznego. Materiał aluminium, kolor np. RAL 3000 Kolorystyka i szczegóły na etapie realizacji po przedstawieniu wzorników konkretnego producenta.

Stolarka zgodna z normami cieplnymi – pomieszczenia garażowe temperatura +8C, pomieszczenia biurowe +20C, poddasze, pomieszczenia techniczne - nieogrzewane.

Elementy wyposażenia stolarki zgodnie z rzutem, zestawieniem stolarki, opisem oraz prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki – np. na drodze ewakuacyjnej w wypadku jej przewężania stosować samozamykacze.

Jednocześnie informuję, że udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.