

Słubice, dnia 20 marca 2023 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Słubice**  
**Ul. Płocka 32**  
**09-533 Słubice**  
**NIP 774-321-06-26**

### **Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** Adaptacja Budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o informację dotyczącą pokrycia dachu. Co Zamawiający ma na myśli pisząc: dachówka w kolorze antracyt?

Odp. Proszę o uwzględnienie w wycenach blachy płaską na rąbek stojący min. 0,7mm grubości, RAL 7016 – do uzgodnienia na etapie realizacji w zależności od próbników konkretnego producenta.

Jednocześnie informuję, że udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.