

POZIOM PORÓWNAWCZY 85,0 m n.p.m.	ść.budynku SUW	trójnik 315x250x315	istn.kanal.sanitarna rz.d.=98.43	załamanie	istn.kanal.sanitarna rz.d.=97.86	istn.przewód tłoczny do st.drenażowej	istn.kanal.rz.d.=98.39	istn.kabel eNN	istn.kanal.odpływowa ze zbiornika wstrzegona wyłączona z eksploatacji	istn.wodociąg tłoczny ze studni głębinowych rz.d.=97.25	projkanal.odpływowa ze zb. retencyjnych PVC250mm	trójnik 315x315x315	projkanal.odpływowa ze zb. retencyjnego PVC 250mm	projwodoc.tłoczny na zbiornik retencyjny PE280mm	trójnik 315x315x315	projkanal.odpływowa ze zb.retencyjnego PVC 250mm	projwodoc.tłoczny na zbiornik retencyjny PE280mm	załamanie	zasuwa z miękkim uszczel.klina dn 300mm	proj. zbiornik retencyjny o poj.V=200m3	proj. studnia łączeń żelbetowa 1000mm	Proj. włączenie do kanału SS1 40.25, Rz.d.=97.63	zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina	proj. zbiornik retencyjny o poj.V=200m3	proj. studnia łączeń żelbetowa 1000mm	zasuwa z miękkim uszczel.klina dn 300mm	proj. zbiornik retencyjny o poj.V=200m3
RZĘDNA TERENU ISTN.	99.75	99.75		99.00							99.00				99.00			99.00	99.75		99.00		99.75		99.00	99.75
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	97.60	97.57		96.91	96.90	96.89	96.88	96.85	96.84	96.84	96.82	96.81	96.81		96.78	96.78		96.76	97.27		96.81		97.39		96.78	97.36
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.15	2.18		2.09							2.19				2.22			2.24	2.48		2.19		2.36		2.22	2.39
SPADKI, DŁUGOŚCI	10‰	2.70 / 60‰		11.00	3 ‰													48.20	3.40 / 150‰			3.50 / 150‰				3.50 / 150‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PEØ315 L=65.30m																					PVC Ø315mm				PVC Ø315mm	
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.70		13.70	15.80	20.00	22.30	31.50	35.50	36.90	43.70	45.10	46.55		53.50	54.95		61.90	65.30		0.00		3.50		0.00	3.50
HEKTOMETRY	ść.bud. 0	tr1		zał.								tr2			tr3			zał.	zb.ret.		tr2	zb.ret.			tr3	zb.ret.

Uwaga:
Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 20cm, obsypka piaskowa 30cm

Rzędne projektowanego rurociągu należy zweryfikować podczas jego wykonywania . Projektowane rurociągi należy dopasować do istniejącej infrastrukrury.

Miejscowość: Bończa, obręb Łaziska, gm.Słubice			
Nazwa rysunku: Profil podłużny przewodu ssawnego ze zbiorników retencyjnych do zestawu hydroforowo-pompowego	Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/78 tel.505 005 451		
Temat:	Budowa 3 zbiorników retencyjnych oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Bończa, gm.Słubice	Skala: 1 : 100/250	
Branża :	Sanitarna		
Projektant :	Nazwisko i Imię: mgr inż. Danuta Janiszewska nr.upr. 111/89 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis:	Nr rys. 11
Opracował :	inż. Piotr Szymański		Data wykonania 09.2016
Sprawdził :	mgr inż. Andrzej Makowski nr.upr. 28/98 w specjalności instalacyjnej		