

Uwaga:
Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 20cm, obsypka piaskowa 30cm

Rzędne projektowanego rurociągu należy zweryfikować podczas jego wykonywania . Projektowane rurociągi należy dopasować do istniejącej infrastrukrury.

Miejscowość: Bończa, obręb Łaziska, gm.Stubice			
Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału po drodze wód popłucznych	Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/78 tel.505 005 451		
Temat:	Budowa 3 zbiorników retencyjnych oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Bończa, gm.Stubice		Skala: 1 : 100/250
Branża :	Sanitarna		
Projektant :	Nazwisko i Imię: mgr inż. Danuta Janiszewska nr.upr. 111/89 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis	Nr rys. 10
Opracował :	inż. Piotr Szymański		Data wykonania 09.2016
Sprawdził :	mgr inż. Andrzej Makowski nr.upr. 28/98 w specjalności instalacyjnej		